

嘉南藥理大學 113 學年度 第一次水質抽檢機台

一、依據：依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第六條及第七～十一條規定執行飲用水設備之定期維護工作及辦理飲用水水質狀況檢測，至少應每隔三個月檢測一次，每次應執行抽驗台數之比例為總台數的八分之一台，未達一台以一台計，且採輪流、迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。

二、水質採樣日期：113 年 8 月 28 日採樣。

三、本校飲水機共 283 臺，本次抽驗台數共 37 臺。

四、環保署現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 \leq

6CFU/100mL

五、本次水質採樣結果：

校內飲水機：全部及格，結果詳見附件。

序號	棟別	編號	依據環保署飲用水水質標準 大腸桿菌群 \leq 6CFU/100mL
			測試結果
1	A 行政大樓	A301	< 1
2	B 松田大樓	B406	< 1
3	C綜合教學大樓	C214	< 1
4	E 環境永續大樓	E501	< 1
5	F 食品大樓暨實習藥廠	F115	< 1
6	K 輝振大樓	K401	< 1
7	L 王趁紀念圖書館	L5F	< 1
8	L 王趁紀念圖書館	L9F	< 1
9	L 王趁紀念圖書館	L102	< 1
10	M 休閒理療暨研究大樓	M2F	< 1
11	M 休閒理療暨研究大樓	M3F	< 1
12	N 李金星實驗大樓	N102	< 1
13	O 職安大樓	O3F	< 1
14	Ps 和生藥學大樓	Ps2F	< 1
15	Qs 資訊暨教學大樓(前棟)	Qs301	< 1
16	Qs 資訊暨教學大樓(前棟)	Qs402	< 1
17	Qn資訊暨教學大樓(後棟)	Qn417	< 1
18	Qn資訊暨教學大樓(後棟)	Qn513	< 1
19	R 實習餐廳	RB1	< 1
20	U 紹宗體育館	U13	< 1
21	Y 幼保大樓	Y1F	< 1
22	Y 幼保大樓	Y106 靜置水	< 1
23	Y 幼保大樓	Y3F	< 1
24	D1 英傑三舍	D13F	< 1
25	D4 錦篆 A 棟	D4 4F	< 1
26	D5 錦篆 B 棟	D5 5F	< 1
27	D6 錦篆 C 棟	D6 5F	< 1
28	D7 錦篆 D 棟	D75F	< 1
29	D8 錦篆 E 棟	D8 5F	< 1
30	D9 錦篆 F 棟	D9 2F	< 1
31	D10 錦篆 G棟	D10 3F	< 1
32	D11 英傑五舍	D11 218	< 1
33	D11 英傑五舍	D11 418	< 1

34	D11 英傑五舍	D11 509	< 1
35	D12 英傑六舍 3~10F	D12 501	< 1
36	D12 英傑六舍 3~10F	D12 611	< 1
37	D12 英傑六舍 3~10F	D12 701	< 1

【<1 是依據環保署環境檢驗所的法規標示。】

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY113DW02471

計畫名稱： 嘉南藥理大學	
	
A301 飲水機	B406 飲水機
	
C214 飲水機	E501 飲水機
	
F115 飲水機	K401 飲水機
	
L3F 飲水機	L5F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY113DW02471

計畫名稱： 嘉南藥理大學	
	
L102 飲水機	M2F 飲水機
	
M3F 飲水機	N102 飲水機
	
O3F 飲水機	Ps2F 飲水機
	
Qs301 飲水機	Qs402 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY113DW02471

計畫名稱： 嘉南藥理大學	
	
Qn417 飲水機	Qn513 飲水機
	
RB1 飲水機	U13 飲水機
	
Y1F 飲水機	Y106 靜置水
	
Y3F 飲水機	D13F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY113DW02471

計畫名稱： 嘉南藥理大學	
 <p>名稱：嘉南藥理大學 日期：113.08.28 項目：飲用水 位置：D4 4F</p> <p>2024/08/28</p>	 <p>名稱：嘉南藥理大學 日期：113.08.28 項目：飲用水 位置：D5 5F</p> <p>2024/08/28</p>
D4 4F 飲水機	D5 5F 飲水機
 <p>名稱：嘉南藥理大學 日期：113.08.28 項目：飲用水 位置：D6 5F</p> <p>2024/08/28</p>	 <p>名稱：嘉南藥理大學 日期：113.08.28 項目：飲用水 位置：D7 5F</p> <p>2024/08/28</p>
D6 5F 飲水機	D7 5F 飲水機
 <p>名稱：嘉南藥理大學 日期：113.08.28 項目：飲用水 位置：D8 5F</p> <p>2024/08/28</p>	 <p>名稱：嘉南藥理大學 日期：113.08.28 項目：飲用水 位置：D9 2F</p> <p>2024/08/28</p>
D8 5F 飲水機	D9 2F 飲水機
 <p>名稱：嘉南藥理大學 日期：113.08.28 項目：飲用水 位置：D10 3F</p> <p>2024/08/28</p>	 <p>名稱：嘉南藥理大學 日期：113.08.28 項目：飲用水 位置：D11 218</p> <p>2024/08/28</p>
D10 3F 飲水機	D11 218 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY113DW02471

計畫名稱： 嘉南藥理大學	
	
D11 418 飲水機	D11 509 飲水機
	
D12 501 飲水機	D12 611 飲水機
	以下空白
D12 701 飲水機	
以下空白	